


Husets energianvändning



Energideklaration för Mjölnerbacken 21, Sundbyberg.

- 🏠 Detta hus använder 139 kWh/m² och år, varav el 34 kWh/m².
Liknande hus 121–150 kWh/m² och år, nya hus 109 kWh/m².
Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2009-02-03 av:

Michael Hansson, TQI Consult VVS AB

 Boverket

*Denna deklamation gäller även för fastigheter m.
Mjölnerbacken 11-26, Sundbyberg*